Nomenclature :

- 01 : chaudière bois déchiqueté FIREMATIC 301 HERZ
- 02 : chaudière fioul ATLANTIC GUILLOT LR25 + brûleur CUENOD NC9H201
- 03 : soupape de sécurité 4bars 26*34 700C et un manomètre
- 04 : soupape de sécurité 4bars 26*34 700C
- 05 : compteur NRJ SAPPEL SHARKY DN50
- 06 : compteur NRJ SAPPEL SHARKY DN80
- 07 : kit réhausse de T°C HERZ (V3V DN 65 + circulateur STRATOS 50/1-12 + V2V)
- 08 : compteur eau froide CAL 15 et un manomètre
- 09 : pompe de charge chaudière SALMSON LRL408 14/1.1
- 10 : vanne deux voies SAUTER DN80
- 11 : vase d'expansion VAREM 1000 litres
- 12 : pressostat manque d'eau SNSC103Q SIEMENS
- 13 : adoucisseur ATT'EAU FG20 SCA 19 VSE
- 14 : disconnecteur WATTS BABME 20*27 et filtre laiton 20x27
- 15 : lavabo 50cm ALLIA PRIMA + mélangeur mural GROHE
- 16 : ballon tampon + jaquette isolée PSM 5000 litres
- 17 : chauffe eau 15 litres EVENNES
- 18 : V3V SAUTER BUN080F200 + AVM115SF132
- 19 : pompe double sur socle SALMSON JRE 204-12/1.5
- 20 : système electrolytique GULDAGIL PROGUL HB 200
- 21 : filtre à barreau magnétique ATT'EAU BFR01 33*42
- 22 : circulateur PICO 30/-14
- 23 compteur cal.40
- 24 doigts de gant pour sondes



FRANCHE COMTE CHAUFFAGE
ETS PALISSOT Rue des Estelins - 70700 BUCEY LES GY
Tél. 03.84.32.84.11 Fax 03.84.32.96.73

SIED 70

réalisation d'une chaufferie biomasse avec réseau de chaleur à MARNAY

CHAUFFERIE
EXE

Objet:chaufferie
Niveau: TN
Zone ou batiment: CHAUF.

IND	DATE	ETABLI PAR	VERIFIE PAR	OBJET
6				
5				
4				
3				
2				
1	29/09	LG	LG	déplacement chaudière socles et CF

ECHELLE	DATE	DESSINE	ETABLI	VERIFIE	TOUR	NUMERO	INDICE
1/50	20/09/14	11853	TZ	ET.	TN	EXE01	A