

27 Novembre 2007

MAITRE D'OUVRAGE :

Syndicat Intercommunal d'Energie du Département de Haute-Saône

20, Avenue des Rives du Lac

70000 VAIVRE ET MONTOILLE



Construction d'une Chaufferie Bois
Réseaux et Sous Station

70360 SCEY SUR SAONE et SAINT ALBIN

LOT N° 08 :
PLAFOND ISOLATION PEINTURE

CCTP
et
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

8. PLAFOND ISOLATION PEINTURE

GENERALITES

Tous les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions de la norme française NF P 03-001 de septembre 1991 'Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés' (CCAG) et du Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP).

Les ouvrages sont réputés complets. Ils sont définis par les pièces dessinées en plans, coupes, façades, et par le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). L'ensemble de ces documents constituant un tout qui définit la prestation. Une omission dans un de ces documents ne soustraira pas l'entrepreneur à l'obligation d'exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit dessinés, ou décrits pour le montant global du marché. Il aura prévu dans son offre, les ouvrages de sa profession qui seront nécessaires et qui n'auraient pas été précisés dans les documents ci-dessus.

L'entrepreneur devra se rendre compte par une visite préliminaire au dépôt de son offre, de l'état des lieux, des possibilités d'accès, des difficultés éventuelles d'exécution des travaux et en général des sujétions locales à prendre en considération pour sa spécialité.

Le présent CCTP a pour but de définir la qualité et la nature des ouvrages à réaliser. Quel que soit le système employé l'entrepreneur devra joindre à son offre un planning détaillé indiquant le temps d'exécution de chaque corps d'ouvrage de son lot.

L'entreprise doit réaliser l'ensemble des travaux de son lot suivant les règles fondamentales de l'art de sa profession, conformément aux réglementations, normes, prescriptions, règles de calculs, cahier des clauses techniques, cahier des clauses spéciales et documents annexes DTU propres à chaque corps d'état, en vigueur à la date de remise des offres.

L'entreprise doit utiliser les matériaux et produits dont les caractéristiques, de dimensions, formes, qualités de matériaux employés dans les travaux, sont fixés en fonction des cahiers des clauses techniques du DTU de chaque corps d'état, mis à jour à la date de remise des offres.

Chaque entrepreneur est tenu de réaliser ses propres travaux en tenant compte des réservations et des préparations nécessaires à la bonne exécution des ouvrages des autres corps d'état, sans que ceux-ci aient à engager des ouvrages supplémentaires hors des travaux normaux de leur lot.

Généralités

Les travaux sont soumis aux prescriptions du REEF 58, et aux normes DTU 20, 25.1, 25.222, 25.231, 25.232, 25.31, 25.41, 25.43.

Règles Professionnelles du SNFA, norme NFP 72.302.

8.0.0.1 Plafond en plaques de plâtre à haute résistance au feu,

type "PLACOFLAM M1", épaisseur 15 mm, sur ossature F 530, d'entraxe maxi 0,50 ml, en deux couches fixées perpendiculairement à l'ossature

joints transversaux et longitudinaux protégés par languette en plaque de plâtre

compris suspentes, coupes, chutes, joints et toutes sujétions.

Degré coupe-feu du plafond exigé = 2 heures

LOCALISATION D'OUVRAGE: LOCAL CHAUFFERIE

m2 101.63

8.0.0.2 En plafond, panneaux de laine de roche.

- 10cm d'épaisseur avec pare vapeur.

densité = 25kgs/m3

m2 101.63

8.0.0.3 Plus sur plafond placo pour rallonge des suspentes.

m2 101.63

8.0.0.4 Protection de poteau de structure métallique par habillage,

comprenant:

agrafes Clipfeu ou ossature placostil R et M 26

2 épaisseur de plaque type Placoflam d'épaisseur 15 mm vissées, joints d'angle croisés.

aux joints horizontaux, languettes Placoflam de 15 mm assurant la continuité de la protection

Dans le cas de protection sur 3 faces, cornières CR2 assurant la liaison avec le mur de départ

Compris traitement des joints, renfort d'angle en bande armée sur dernière peau, et toutes sujétions.

Mise en œuvre conforme aux procès verbaux d'essais et des recommandations du fabricant

degré coupe-feu du caisson exigé = 2 heures

LOCALISATION D'OUVRAGE: POTEAUX DU PORTIQUE DANS LA CHAUFFERIE

ml 8.20

8.0.1 PEINTURE

Généralités

Les travaux sont soumis au REEF 58, aux DTU 39.1, 39.4, 59.1, règles professionnelles, avis techniques.

8.0.1.1 En plafond 2 couches de glycéro mat.

Compris égrenage, rebouchage, ponçage et toutes sujétions.

LOCALISATION D'OUVRAGE: LOCAL CHAUFFERIE

m2 101.63

8.0.1.2 Sur murs 2 couches de glycéro satinée.

Compris égrenage, impression (suivant nature du support) ou lessivage et toutes sujétions.

LOCALISATION D'OUVRAGE: LOCAL CHAUFFERIE SUR MUR ENDUIT CIMENT, BETON BANCHE, CAISSON
CAISSON PLACOPLATRE

m2 179.26

8.0.1.3 Sur murs, parement uniforme lisse, égrenage et brossage à

sec

impression régulatrice au rouleau

2 couches de peinture mate microporeuse en finition

LOCALISATION D'OUVRAGE: MURS EXTERIEURS DU BATIMENT EN BETON BANCHE (NON ENDUIT)

m2 105.43

Nota

L'entrepreneur s'engage sur le présent quantitatif. Il est tenu de le vérifier, de le rectifier ou de le compléter avant le renvoi de son offre.

TOTAL LOT N° 08 PLAFOND ISOLATION PEINTURE :

Total (euros) HT

TVA 19.60%

Total (euros) TTC

La proposition de l'entreprise sera établie sur la base des produits, appareillages et autres fournitures référencées au CCTP.

Cependant, en adaptation de ses moyens et de ses fournisseurs, l'entrepreneur proposera en variante toutes les modifications de choix qu'il suggère d'apporter, pour offrir au Maître d'ouvrage la meilleures prestations en rapport qualité/prix.

Ces propositions seront clairement précisées et évaluées en moins et plus-value pour chaque article concerné.

Les documentations techniques seront jointes.

Les éléments constitutifs de l'offre seront ceux déterminés par les documents du marché.