



MARCHE DE SERVICES

MARCHE PUBLIC NEGOCIE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE

EXPLOITATION DE LA CHAUFFERIE AUTOMATIQUE BIOMASSE DE GY

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Durée du marché : du 1er novembre 2015 au 31 août 2018

Entité adjudicatrice

REGIE des EnR

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE
DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE**

20 avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-Et-Montoille

Tél. 03.84.77.00.00 – Fax. 03.84.77.00.01

E-mail : contact@sied70.fr

SOMMAIRE

ARTICLE 1 -	CONSISTANCE DES INSTALLATIONS A EXPLOITER.....	3
ARTICLE 2 -	DONNEES GENERALES D'EXPLOITATION	3
2.1	Besoins à satisfaire.....	3
2.2	Régime de température du réseau primaire.....	3
2.3	Continuité du service	
4		
Article 3 -obligations	et responsabilites du sied	70
4		
2.4	Nature du combustible bois.....	4
2.5	LIMITE DE PRESTATION EN SOUS STATION	4
3.1	Obligations générales	4
3.2	Livraison des combustibles	5
3.3	Surveillance, entretien et garantie totale des installations	5
ARTICLE 4 -	OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L'EXPLOITANT	5
4.1	Obligations générales de l'Exploitant	5
4.2	Conditions d'exécution des prestations	5
4.3	Energie	6
4.4	Alimentation des chaudières en combustibles	6
4.5	Télégestion	6
4.6	Surveillance et entretien	6
4.7	Rapport annuel.....	13

ARTICLE 1 - CONSISTANCE DES INSTALLATIONS A EXPLOITER

Les installations sont décrites dans l'annexe 1 du présent C.C.T.P "Consistance des Installations".

On désignera ci-après par "**l'Exploitant**" le titulaire du présent lot.

Rappel :

Le champ d'application de ce marché est étendu :

- à la commande des combustibles bois et granulés,
- aux chaudières bois et aux matériels et équipements d'approvisionnement des combustibles et d'évacuation des cendres des générateurs bois,
- à l'intégralité des équipements périphériques présents en chaufferie, y compris conduits de fumées, alimentation électrique, TGBT, armoire CF et Cf, équipements de DI, télésurveillance, télégestion,
- aux équipements hydrauliques et électriques présents en sous station,
- aux différents comptages d'énergie présents en chaufferie et en sous-stations,
- au réseau de chaleur,
- à la prise en charge pour le compte du SIED 70 de toutes les démarches administratives et réglementaires auxquelles ces installations sont et seront soumises.

L'Exploitant est tenu d'utiliser le système de télégestion installé en chaufferie pour assurer les prestations de conduite et de surveillance des installations.

L'Exploitant est réputé avoir une parfaite connaissance des installations de production et de distribution calorifique, et tous les renseignements sur les équipements à entretenir.

L'Exploitant ne pourra en conséquence se prévaloir d'aucune difficulté imprévue ou méconnaissance de ces installations.

Si l'Exploitant juge sous sa responsabilité, que ces installations nécessitent avant cette prise en charge, soit des travaux de remise aux normes, soit des travaux d'adaptation, il lui appartiendra de présenter à l'appui de sa soumission, un état détaillé et contradictoire de ces travaux.

En l'absence de cet état, les installations seront réputées conformes aux normes et aux règles de l'art en vigueur, le jour de son offre.

ARTICLE 2 - DONNEES GENERALES D'EXPLOITATION

2.1 BESOINS A SATISFAIRE

La production de chaleur en chaufferie moyenne est d'environ **405 MWh** pour une saison de chauffe.

La quantité d'énergie produite sera déterminée à partir de la mesure de la quantité de MWh comptabilisée aux compteurs installés en sortie de chacune des chaudières.

2.2 REGIME DE TEMPERATURE DU RESEAU PRIMAIRE

L'Exploitant garantira pendant la période effective de chauffage le maintien d'une température de boucle du réseau primaire de 90°C.

Cette valeur pouvant atteindre ponctuellement 100°C pour les conditions de température extérieure moyenne journalière de l'ordre de -19°C.

2.3 CONTINUITE DU SERVICE

La période de chauffage, pendant laquelle l'Exploitant est tenu d'être en mesure de mettre le chauffage en route ou de l'arrêter, est fixée du 1er septembre au 30 juin.

L'Exploitant doit être en mesure de mettre en route ou d'arrêter le chauffage des locaux, dans les douze heures suivant la demande du SIED 70 pendant la période fixée contractuellement.

Le SIED 70, en accord avec les usagers, pourra au cours du marché, mettre en route ou interrompre le chauffage suivant les nécessités climatiques.

L'arrêt et la remise en route des installations de chauffage et d'Eau Chaude Sanitaire (gymnase et collège) demeurent à la charge de l'Exploitant.

2.4 NATURE DU COMBUSTIBLE BOIS

Le bois utilisé est constitué à 100% du volume livré de produits directement issus de la forêt sans écorces, provenant de travaux forestiers, paysages, d'élagage.

La granulométrie des plaquettes devra être de classe **P45A**.

Le taux d'humidité des plaquettes devra être de classe **M30**

Le taux de cendres devra être de classe **A1.5** < 1,5% en masse du poids de cendres sur le poids de combustible sec.

2.5 LIMITE DE PRESTATION EN SOUS STATION

Dans le cadre des présentes dispositions, la limite des interventions à la charge de l'Exploitant est fixée :

- coté aller : à la bride aval de la vanne située côté secondaire de l'échangeur,
- côté retour : à la bride amont de la vanne située côté secondaire de l'échangeur

En d'autres termes, l'échangeur et les vannes au secondaire de l'échangeur sont à la charge de l'Exploitant. Les interventions sur le circuit secondaire (au-delà des vannes) demeurent à la charge des abonnés au réseau de chaleur.

Pour les appareils de traitement des eaux en chaufferie centrale, l'Exploitant en assure le bon fonctionnement et fournit les produits nécessaires.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU SIED 70

3.1 OBLIGATIONS GENERALES

Le SIED 70 met à disposition de l'Exploitant, à titre gratuit et pour la durée du marché, les locaux techniques abritant les installations de la chaufferie centrale.

Le SIED 70 s'engage à maintenir ces locaux conformes à la réglementation en vigueur, clos, couverts et libres de tout matériel étranger à la conduite des installations.

Le SIED 70 remettra à l'Exploitant, lors de la prise en charge, l'ensemble des clés commandant l'accès aux locaux de service. L'Exploitant prendra, toutes dispositions pour interdire à toute personne étrangère à son service, toute intervention inopportune sur les parties d'installations situées hors des locaux de service. Le SIED 70 remettra au Fournisseur bois les clés nécessaires à l'accès au silo de la chaufferie.

Le SIED 70 se réserve cependant l'accès à l'ensemble des locaux abritant les installations objet du présent marché, mais s'interdit toute intervention sur ces installations autres que celles stipulées dans le présent document.

Un procès-verbal contradictoire de l'état des lieux et des installations sera établi au début et à la fin de l'exécution du marché.

3.2 LIVRAISON DES COMBUSTIBLES

Les fournitures et les livraisons de combustibles bois et granulés qui seront assurées seront à la charge du SIED 70.

L'Exploitant aura à sa charge la commande des combustibles bois et granulés. Il veillera à ce que le bois respecte la qualité fixée au présent marché.

3.3 SURVEILLANCE, ENTRETIEN ET GARANTIE TOTALE DES INSTALLATIONS

L'Exploitant assurera les **opérations systématiques d'entretien** courant suivantes :

- Le maintien en parfait état de propreté des locaux techniques abritant les matériels couverts par le présent contrat.
- Les reprises de peinture ponctuelles de réseaux et matériels suite à des corrosions localisées.
- En fin de saison de chauffage, l'entretien et le nettoyage complet des locaux.
- L'entretien régulier du terrain situé autour de la chaufferie (balayage des enrobés...).

Dans le cas où il constaterait qu'un défaut est dû aux Fournisseurs bois-plaquettes et bois-granulés, l'Exploitant en avertira le SIED 70 dans le délai maximum de 48 heures à compter de l'annulation de ce défaut.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L'EXPLOITANT

4.1 OBLIGATIONS GENERALES DE L'EXPLOITANT

L'Exploitant est responsable de la surveillance, la conduite, le dépannage, et l'entretien en garantie totale de l'ensemble des installations visées par le présent marché, conformément au paragraphe 4.2 du guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat. Il est également chargé des commandes de bois et de granulés.

L'Exploitant prendra toutes dispositions pour interdire à toute personne étrangère à son service, toute intervention inopportune sur les parties d'installations situées à l'intérieur et hors des locaux de service.

4.2 CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.2.1 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL

Les Fournisseurs de combustibles communiqueront à l'Exploitant un numéro de téléphone d'une ou de plusieurs personnes responsables qui pourront prendre en considération toute demande de livraison de bois-plaquettes ou granulés, ainsi qu'un numéro de télécopie ou une adresse électronique qui devront confirmer cette commande. Une copie de l'envoi sera adressée au SIED 70 sans délai, par le même support que celui utilisé par l'Exploitant pour confirmer sa commande au Fournisseur de combustibles (télécopie 03.84.77.00.01 – courriel : contact@sied70.fr)

L'Exploitant désignera un responsable chargé de le représenter pour la conduite des travaux et les interventions de dépannage, interlocuteur unique du SIED 70 pour les conditions techniques d'exécution du marché.

Le personnel de l'Exploitant, ainsi que de ses sous-traitants éventuels, devront se conformer strictement au règlement intérieur des bâtiments ou aux consignes de sécurité, notamment en ce qui concerne les conditions d'accès aux différents locaux, les relations avec les usagers,...

Le SIED 70 pourra exiger sans explications détaillées le remplacement de tout personnel qui ne se serait pas conformé à ses exigences.

4.2.2 OUTILLAGE

L'Exploitant fournira à ses frais l'outillage nécessaire à la bonne exécution des prestations définies au présent contrat, y compris la fourniture des ingrédients nécessaires au bon fonctionnement et à la conservation des diverses installations, à savoir entre autres, les huiles, graisses, peintures et produits de traitement de l'eau chaude. Pour ces derniers, l'Exploitant se conformera aux directives des fournisseurs des équipements.

Le prix de ces fournitures est réputé inclus dans le prix du poste P2.

4.3 ENERGIE

L'Exploitant doit assurer, pour le compte du SIED 70, le bon fonctionnement des installations durant toute l'année. L'Exploitant a l'entière responsabilité de la gestion des approvisionnements des combustibles. Il est demandé une garantie de résultat à l'Exploitant.

Les combustibles utilisés sont le bois à titre d'énergie principale et les granulés au titre de l'appoint et du secours. L'Exploitant a la commande des combustibles bois et granulés à sa charge.

Dès qu'il s'en aperçoit, l'Exploitant informe le SIED 70 de la non-conformité des combustibles livrés.

4.4 ALIMENTATION DES CHAUDIERES EN COMBUSTIBLES

L'Exploitant assurera le fonctionnement des chaudières sans discontinuité pour :

- le chauffage des usagers, pendant la période de chauffage,
- la préparation de l'eau chaude sanitaire, pendant la période de chauffage.

4.5 TELEGESTION

Au titre du présent marché, l'Exploitant dispose dès la prise en charge des équipements, d'une installation de télégestion, télésurveillance et télésuivi, permettant de renvoyer sur son PC de surveillance, toutes les informations fournies par l'installation existante.

Toutes les informations relatives aux conditions générales d'exploitation (fichier des DJU, compteurs, état, alarmes, état des comptages,...) seront archivées, compilées, synthétisées sur des tableaux de bord qui seront accessibles à tout moment par le SIED 70, via une liaison informatique mise en place par ses soins.

L'Exploitant sera responsable du bon fonctionnement du système de télégestion et de son usage pour surveiller et conduire les installations thermiques.

4.6 SURVEILLANCE ET ENTRETIEN

Outre les prestations P2 faisant référence au cadre type du CCTG n°2008, relatif aux marchés d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien, les points particuliers de conduite et surveillance du présent marché sont rappelés ci-après.

4.6.1 SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS PENDANT LA PERIODE DE CHAUFFAGE

Elle sera assurée en fonction des besoins, et à minima une fois par quinzaine pour la chaufferie et une fois par mois pour les sous stations. Lors de ses visites, l'Exploitant portera sur le registre de chauffe toutes indications des appareils de mesure qu'il relèvera à chacun de ses passages ainsi que mentions de toutes observations utiles et de tous incidents.

Il fera connaître au SIED 70 les dispositions nécessaires ou souhaitables pour remédier aux anomalies éventuellement apparues.

Il lui appartiendra, en outre, d'établir en fin de mois un état faisant apparaître, pour la chaufferie uniquement, la consommation de chaleur par chaudière et de combustibles.

Il devra utiliser le système de GTC actuellement en place pour assurer les prestations de conduite, de contrôle, de comptage et d'entretien des installations à sa charge.

Au titre de la surveillance et la conduite des installations, l'Exploitant assurera notamment la mise en route et l'arrêt des installations de chauffage dans un délai de 12 heures sur ordre de service du SIED 70.

L'Exploitant devra tenir un livre de bord des réclamations, sur lequel seront portés les différents renseignements propres à identifier l'usager concerné, la nature, le type de défaut ou d'intervention demandée, la date de la demande et la suite donnée, date, heure et durée d'intervention.

L'Exploitant devra la remise d'un rapport annuel comportant les éléments décrits au paragraphe 5.5 du présent CCTP.

4.6.2 SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS EN DEHORS DE LA SAISON DE CHAUFFAGE

Le réseau de chaleur ne fonctionnera pas en dehors de la saison de chauffage. Les résistances électriques ou solaires pour fournir l'ECS au gymnase et au collège devront être mises en fonctionnement dès l'arrêt de la saison de chauffe par l'Exploitant après que celui-ci en aura informé les Clients concernés.

De plus, certains appareils devant rester sous tension, soit pour la nécessité de leur fonctionnement, soit pour leur bonne conservation (coffrets de régulation, etc ...), l'Exploitant assurera, en dehors de la saison de chauffage, des passages de vérification, contrôle et surveillance dans la chaufferie à minima une fois par quinzaine.

4.6.3 TRAVAUX D'ENTRETIEN PERIODIQUES EN CHAUFFERIE

L'Exploitant assurera notamment au cours de visites, les opérations systématiques d'entretien courant, dont la périodicité permet le fonctionnement optimum des installations et respecte la réglementation en vigueur.

Ces opérations comprennent obligatoirement au minimum :

- L'entretien général et la vérification de tous les appareils en chaufferie, en particulier :
 - **Chaudières bois**
 - le foyer,
 - le nettoyage des grilles,
 - la gestion régulière des cendres, l'évacuation des conteneurs de cendres et le nettoyage des abords après enlèvement.
 - Le contrôle du bon fonctionnement des équipements de sécurité et des appareils de contrôle de feu,
 - au niveau de la chaîne d'approvisionnement du combustible : l'optimisation des réglages et des sondes de pilotage, la surveillance des niveaux de la centrale hydraulique, le nettoyage périodique des sondes.
 - surveillance du point de rosée au retour des générateurs,
 - nettoyage des filtres et des dépoussiéreurs,
 - contrôle du traitement des fumées.

- **Pompes et circulateurs**
 - graissage des paliers,
 - resserrage ou réfection des presse-étoupes,
 - nettoyage des grilles de moteurs,
 - essais ou inversions des pompes de secours.
- **Armoires électriques**
 - le nettoyage des armoires, le maintien en état des repérages,
 - le resserrage des connexions électriques,
 - le remplacement des lampes et voyants,
 - le remplacement des relais défectueux ou bruyants,
 - le contrôle des liaisons équipotentielles,
 - le remplacement des voyants,
- **Vannes presse-étoupes**
 - maintien en état des presse-étoupes des vannes.
- **Appareils de contrôle**
 - remplacement de manomètres, thermomètres, si nécessaire.
- La vérification et le relevé en chaufferie, des compteurs de remplissage et d'appoint d'eau des installations de chauffage.
- La recherche et la réfection de fuites éventuelles tant à l'intérieur de la chaufferie que sur le réseau primaire et en sous-stations.
- La recherche de présence anormale d'eau dans les caniveaux accessibles.
- L'enlèvement des résidus et combustion et leur mise en décharge :
 - Le contrôle de l'encrassement des chaudières sera effectué tous les mois.
 - Le contrôle de l'installation de ramonage automatique.
 - Le contrôle des dépoussiéreurs.
- Les manœuvres nécessaires des bouteilles de purge.
- Les manœuvres, au moins 2 fois par an, de toutes les vannes et robinets pour éviter le grippage.
- Toute autre mesure d'entretien nécessaire au bon fonctionnement des appareils et des installations.
- Traitement d'eau :
 - L'Exploitant est responsable du réglage et de l'entretien des appareils de traitement des eaux.
 - Il contrôle le niveau d'eau des installations primaires de chauffage.
 - L'Exploitant doit le maintien de la qualité des eaux de chauffage, et prend à sa charge la fourniture et l'introduction des produits de traitement de l'eau du chauffage, pour le

maintien des circuits en bon état et la réalisation de toutes les analyses nécessaires à cette opération (au moins une fois par an).

- L'entretien et le contrôle du système d'expansion.
- Les reprises des calorifuges visibles nécessitant une remise en état ponctuelle suite à une dégradation.
- La réalisation des opérations de détartrage éventuellement nécessaires sur les chaudières et les échangeurs.
- Les opérations de ramonage des générateurs granulés et le ramonage de tous les circuits de fumées, y compris les conduits de cheminée d'accès difficile.
- L'entretien et le remplacement si nécessaire des boîtes à clefs des portes et voies d'accès à la chaufferie et la remise des passes correspondants au SIED 70.
- L'entretien réglementaire des disconnecteurs hydrauliques réglementaires en chaufferie et sur le branchement eau de Ville, et la production annuelle au SIED 70 des certificats correspondants.
- L'entretien et le renouvellement si nécessaire des moyens d'extinction existants et réglementaires.
- Les réglages et programmations des différents régulateurs, thermostats et automates, propres à réduire les consommations d'énergie primaire, dans le respect des conditions ambiantes prescrites pour les usagers, températures, ralents, horaires, qui lui seront communiquées par les représentants du SIED 70 auprès des usagers.

Et d'une manière générale, toutes les prestations nécessaires au parfait fonctionnement des installations de production de la chaleur.

Le présent marché est un marché d'obligation de résultats et non de moyens.

Le personnel intervenant devra impérativement avoir reçu une formation à la surveillance et à la conduite des installations bois.

La justification de cette qualification devra être présentée au contrôle du SIED 70, qui pourra en outre exiger le remplacement de ce personnel au cas où il ne se conformerait pas à cette consigne.

Le responsable technique et administratif de ce marché désigné par l'Exploitant est seul habilité à participer aux réunions de coordination fixées par le SIED 70. Il devra posséder la qualification, l'expérience et le pouvoir de décision requis du niveau de « Responsable d'affaires ».

L'Exploitant sera également tenu d'assurer au SIED 70 une assistance permanente de conseil, notamment en ce qui concerne les évolutions de l'environnement réglementaire, technique, administratif et financier, de l'exploitation des installations de chauffage.

4.6.4 SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE CHALEUR

- Recherche des fuites éventuelles, à l'aide notamment du système existant de localisation des fuites
- Recherche de présence anormale d'eau au droit des pénétrations en sous-stations.
- Manœuvre, au minimum deux fois par an, des vannes d'isolement.
- Surveillance de la corrosion ou de l'entartrage des réseaux.

4.6.5 SURVEILLANCE ET ENTRETIEN EN SOUS-STATIONS, COTE PRIMAIRE

Ils comprennent, obligatoirement, tous les mois, au minimum :

- L'entretien général et la vérification de tous les appareils, en sous-station.
- La vérification et le relevé, en sous-station, des compteurs de remplissage.
- La recherche de présence anormale d'eau en sous-stations.
- La recherche de fuites éventuelles.
- Les manœuvres nécessaires pour la purge de tous les points hauts.
- Le contrôle des régimes des températures en sous-station réseau primaire.
- Le contrôle in situ des compteurs MWh.
- Le graissage et la vérification des pompes, moteurs, etc...
- La réfection des presse-étoupes, joints etc...
- L'entretien en parfait état de fonctionnement de l'armoire de commande (relais, contacteur, indicateur, voyants ...)
- Manœuvres, au moins une fois par an, de toutes les vannes et robinets pour éviter le grippage (sur le réseau primaire)
- Toute autre mesure d'entretien nécessaire au bon fonctionnement des appareils et des installations faisant l'objet du présent marché
- Les reprises des calorifuges visibles nécessitant une remise en état ponctuelle suite à une dégradation.

4.6.6 REGLAGES DU RESEAU DE DISTRIBUTION PRIMAIRE

- Vérification de l'équilibrage du réseau.
- Vérification du bon fonctionnement des organes de réglage et d'isolement.
- Purges des réseaux d'eau, notamment après chaque intervention ou travaux résultant du fait de l'Exploitant ou à chaque allumage du chauffage.
- Relevés des températures de distribution systématiques ayant pour but le contrôle de l'équilibrage des installations et l'amélioration de celui-ci.
- Réfection des fuites éventuelles en liaison avec le fournisseur de l'équipement.

4.6.7 ANALYSE D'EAU

L'Exploitant fournira en fin de contrat, des analyses de l'eau du réseau primaire, réalisées durant la saison de chauffage par un laboratoire agréé.

Ces analyses devront faire apparaître les caractéristiques suivantes : **PH, TH, TAC, Fe++**, et être jointes au rapport de fin de saison.

4.6.8 REMPLACEMENT DES PIECES PREVUES DANS LE P2

- Fourniture de tous les ingrédients et petites fournitures tels que graisses, huiles, chiffons, produits d'entretien, fusibles basse tension, ampoules, joints, boulonneries, peinture.
- électrodes
- stabilisateurs
- thermomètres
- aquastats

- manomètres
- courroie
- accouplement
- et d'une manière générale, les pièces prévues dans le guide au paragraphe 3.2.1.

Il est précisé que la fourniture et le remplacement des pièces d'entretien (hors renouvellement et gros entretien) ne concerne que des opérations d'entretien unitaire, et ne sauraient par exemple couvrir une opération d'ensemble sur un équipement.

4.6.9 AUTRES INTERVENTIONS EN COURS DE SAISON DE CHAUFFAGE

- Les presse-étoupes des pompes seront refaits dès qu'il sera nécessaire.
- L'Exploitant procédera, au moins une fois dans le cours de la saison de chauffage, à un nettoyage des filtres, des pots de décantation et fera des chasses énergiques par les organes de purge des chaudières et des points bas des gros collecteurs pour enlever les boues qui auraient pu s'y accumuler.
- Vérifications et remplacement éventuel des appareils d'éclairage électrique en chaufferie et sous-stations.
- Les vidanges et remplissages, en particulier nécessités par le gros entretien, devront être faits sous astreinte de l'Exploitant.

4.6.10 INTERVENTIONS EN FIN DE SAISON DE CHAUFFAGE

- Entretien spécial de fin de contrat des chaudières bois, selon les instructions du constructeur
- Ouverture des portes de la chaudière, ramonage chaudière et injection d'un produit de protection des parois
- nettoyage des brûleurs
- mise au repos des installations ne fonctionnant pas
- ramonage des conduits de fumées

4.6.11 ESSAIS ET CONTROLES

- Essais et contrôles mensuel et bimensuels :

L'Exploitant assurera de façon systématique et au minimum tous les 2 mois en période de chauffage les mesures et réglages suivants :

- ✓ mesures de rendement de chaque générateur, CO₂, O₂ et températures fumées, pressions en pied de cheminée,
- ✓ mesures de contrôle de pollution, CO, COV, Nox,
- ✓ température de départ / retour chaudières,
- ✓ température de départ / retour réseau primaire,
- ✓ mesures de débits.

- Essais et contrôles annuels

L'Exploitant assurera un contrôle annuel des appareils de sécurité :

- ✓ vérification des points d'enclenchement et de déclenchement des thermostats, pressostats etc...

Il procédera, une fois par an, au contrôle de la puissance absorbée par tous les appareils électriques principaux.

Il recherchera, par exemple, si, par suite de grippage etc... La puissance n'est pas trop élevée.

- Essais et contrôle supplémentaires :

Au cas où il serait constaté soit un mauvais fonctionnement des installations, soit un phénomène d'émission de fumées nocives ou toutes autres causes d'insatisfaction, des analyses de combustible pourront être faites, en présence de l'Exploitant.

En aucun cas, l'absence de l'Exploitant ne pourra retarder l'opération de prélèvement.

L'Exploitant avertira des dates et heures de passages systématiques en chaufferie, auxquelles le SIED 70 pourra participer ou se faire représenter.

Les résultats de ces mesures et réglages seront portés par l'Exploitant sur le cahier de chaufferie, ainsi que sur le rapport annuel.

Le SIED 70 se réserve le droit en cas de doutes sur le bon fonctionnement de l'installation, ou le respect des normes antipollution, de procéder ou faire procéder à des mesures de contrôle, après en avoir averti l'Exploitant par une convocation sous un délai de 48 heures minimum.

Ces mesures, que l'Exploitant soit présent ou absent, ne sauraient dégager ce dernier de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière.

Si ces essais et mesures faisaient apparaître un défaut de conduite et d'entretien des installations, d'une part les frais engagés pour ces essais seront à la charge de l'Exploitant et d'autre part il sera fait application des clauses coercitives des articles prévus au CCAP, (pénalités, mise en demeure et résiliation).

4.6.12 RELEVES DES COMPTEURS

Un relevé de tous les compteurs (chaudières, eau froide, compteurs de chaleur etc ...) sera effectué contradictoirement par l'Exploitant et les Fournisseurs de combustibles en présence d'un représentant du SIED 70 au début et à la fin du marché.

Un exemplaire sera conservé par l'Exploitant et le Fournisseur bois et le SIED 70.

4.6.13 CONTROLE DES CONSOMMATIONS

L'Exploitant devra procéder à des relevés réguliers des compteurs des chaudières et d'énergie primaire en chaufferie à la fin de chaque mois. Ces relevés seront portés sur le carnet de chaufferie.

L'Exploitant fournira au SIED 70, les indices cumulés à la fin de chaque mois.

4.6.14 LIVRET DE CHAUFFERIE

L'Exploitant fournira et tiendra à jour un livret de chaufferie et de sous stations; ce livret sera laissé en permanence en chaufferie et sur lesquels les représentants du SIED 70 pourront indiquer leurs observations lors de leurs visites inopinées.

L'Exploitant portera sur ce livret :

- la date et de l'heure de chaque visite (en chaufferie ou en sous station),
- le nom de l'intervenant,
- la nature des interventions, contrôles réalisés et observations,
- les différentes températures (extérieure, départ et retour des générateurs, départ et retour des circuits primaire, consignes, tests,...),

- les réglages des divers matériels, régulateurs, horloges, thermostats,
- un compte rendu des accidents, incidents ou difficultés rencontrés en chaufferie ou dans l'installation, avec indication des temps d'arrêt
- les interventions spécifiques.

4.6.15 SECURITE -CONFORMITE

L'Exploitant sera responsable :

- du maintien en bon état des coupures électriques extérieures
- du maintien en bon état des organes de coupures combustibles extérieures.

4.6.16 VISITES REGLEMENTAIRES

L'Exploitant assurera l'organisation et la prise en charge financière de l'ensemble des visites réglementaires nécessitées par les installations.

4.6.17 DEPANNAGE DES INSTALLATIONS

L'Exploitant assurera les dépannages 24h / 24h et 365 jours par an.

Les coordonnées téléphoniques à appeler durant les heures ouvrables ou pour joindre une permanence technique en dehors de ces heures, seront communiquées au SIED 70.

L'Exploitant procédera à tout dépannage sur simple appel téléphonique du SIED 70 ou de l'un de ses abonnés dans un délai de :

- 4 heures en heures non ouvrables, dimanches & jours fériés,
- 4 heures de nuit en semaine,
- 2 heures pendant les heures ouvrables,

Sauf en cas de force majeure (rupture d'approvisionnement en eau, électricité, rupture de réseau).

Tout retard par rapport à ces délais d'intervention verra l'application des pénalités citées au C.C.A.P.

L'Exploitant disposera d'un stock de pièces détachées au titre du poste P2 (à remplir en annexe à l'acte d'engagement) lui permettant d'assurer les délais de remise en route des installations précitées, sauf cas de force majeure.

A l'issue du dépannage, l'Exploitant procédera à l'information oralement, puis confirmée au SIED 70 par écrit.

4.6.18 EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS SECONDAIRES : HORS MARCHE

Le maintien de l'équilibrage thermo-hydraulique des installations secondaires présentes en sous-stations demeure à la charge exclusive de chaque gestionnaire d'établissement.

4.7 RAPPORT ANNUEL

L'Exploitant présentera, au cours d'une réunion de synthèse qu'il demandera au SIED 70, un rapport annuel précisant notamment :

- la synthèse pour la saison écoulée, de l'ensemble des pannes et incidents intervenus, et des interventions réalisées sur chaque installation,
- les interventions et travaux réalisés,

- les documents à jour concernant les paramétrages de l'installation,
- le bilan annuel de l'exploitation de la télégestion ;
- L'analyse des consommations et des rendements ;
- Le bilan de la mixité ;
- Les propositions de travaux à réaliser ;
- Le calcul de l'intéressement sur la mixité pour l'exercice écoulé, y compris tous les justificatifs nécessaires à sa définition.

Adopté le présent CCTP

Vu et approuvé le présent CCTP
établi par le SIED 70

A Vaivre et Montoille,


A

le **21 JUIL. 2015**

le

Le Président de la Régie des EnR du SIED 70,

Le Titulaire



Jacques ABRY

Pour le Président,
le 1^{er} Vice-Président délégué,
Gilles MARTINET

ANNEXE 1 - Description des installations

Chaudière bois-plaquettes

Chaudière bois-plaquettes de 250 kW de marque HERZ (type FIREMATIC) pour des plaquettes de 20% à 30% d'humidité

Le combustible est introduit dans la chaudière par l'intermédiaire d'un ensemble automatique composé :

- d'un ensemble d'extraction du silo par plateau dessileur de 6m de marque HERZ
- d'un transporteur de combustible par vis de convoyage
- d'un dispositif d'introduction du combustible dans la chaudière bois

Chaudière granulés

Chaudière granulés de 200 kW de marque HERZ (type FIREMATIC) pour des granulés de ≤10% maximum d'humidité

Le combustible est introduit dans la chaudière par l'intermédiaire d'un ensemble automatique composé :

- d'un ensemble d'extraction en fond de silo par vis de 7m de marque HERZ
- d'un transporteur de combustible par vis souple de marque HERZ
- d'un dispositif d'introduction du combustible dans la chaudière bois

Divers en chaufferie

- 2 pompes de charges chaudière,
- 1 ballon tampon de 3 000 litres de marque HERZ avec jaquette isolante de 100mm
- 1 vase d'expansion avec maintien de pression automatique,
- 1 adoucisseur,
- 1 traitement d'eau par anode magnésium ELYSATOR 25,
- 1 filtre magnétique,
- 2 compteurs de chaleur SAPPEL SHARKY DN40,
- Ensembles hydrauliques et électriques,
- Equipements de mesure et de régulation en chaufferie,
- 1 pompe réseau avec variateur de vitesse SALMON,
- 1 système de télégestion SAUTER comprenant un serveur web, un écran de supervision, une unité de gestion local, un module de communication et un transmetteur téléphonique VOCALYS-MX

Réseau de chaleur

Réseau en tubes pré-isolés de marque BOTHERMAFLEX, de type FLEXALEN. (400ml aller-retour)

Voir plan du réseau ci-joint.


Sous stations

Usagers raccordés au réseau depuis la chaufferie centrale
Collège (350 kW)
Gymnase (90 kW)
A raccorder ultérieurement
Pôle scolaire (50 kW)

Chacune des sous-stations se compose individuellement de :

- 1 échangeur à plaques,
- 1 Filtre à tamis
- 1 vanne 2 voies motorisée SAUTER,
- Servomoteur SAUTER,
- 1 compteur de calories SAPPEL.

ANNEXE 2 – Plan de masse de la chaufferie



ANNEXE 3 – Schéma de principe hydraulique de la chaufferie

