

Collectivité	Bâtiment	Nature des travaux envisagés	Audit Energétique	Plan de financement	Délibération	Montant total des travaux	Montant des travaux éligibles SIED 70	Subvention theorique	Note	AMO	Précédent avis de la commission	Avis de la commission du 15 avril 2019	Suite du dossier
EHUNS	Salle polyvalente	Rénovation énergétique du bâtiment	X	X	07/12/2018	67 047,97 €	61 463,80 €	30 731,90 €	49	A proposer	- le coefficient de performance d'isolation thermique (Uw) des menuiseries est insuffisant pour être éligible à l'appel à projet. Celui-ci devrait être de minimum 1,3 W/m².K. De plus le facteur solaire (Sw) doit être de minimum 0,35. - Je vous conseille également d'opter pour des luminaires LED disposants d'un taux	Favorable	A notifier
ESPRESL	Salle polyvalente	Remplacement d'une CTA hors service par une chaudière gaz propane condensation (citerne souterraine + tarif (non fixe) avec base 900€/T)	Avis CEP favorable sur le système mais pas sur l'énergie (propane trop couteux sur longue période mais cela reste le problème de la commune et pas du CEP)	X	X	24 696,47 €	24 696,47 €	12 348,24 €	20		Non retenu - La commission a estimé que le seul remplacement de votre système de chauffage actuellement en panne relevait de la maintenance et non d'un investissement orienté pour obtenir des économies d'énergies.	Non retenu - les travaux doivent faire partie d'un projet global pas uniquement chaudière - Dossier CEE uniquement.	Non attribution , proposer la valorisation des travaux par les CEE
FRANCHEVELLE	Mairie / micro crèche	Rénovation globale	X	X	12/04/2019	595 195,85 €	149 062,03 €	50 000,00 €	63		Dossier non retenu INCOMPLET	Favorable	A notifier
FROTEY LES VESOUL	Groupe scolaire	Remplacement des menuiseries	X			61 171,52 €	61 171,52 €	25 019,15 €	44		Les critères techniques d'éligibilité des menuiseries (facteur solaire Sw et le coefficient de performance d'isolation thermique Uw) n'apparaissent pas clairement dans le dossier et ne nous	Favorable	A notifier
GERMIGNEY	Logement communal	Souhait - Renovation énergétique + système de chauffage performant	X			71 847,00 €	71 847,00 €	35 923,50 €	59	SIED 70		Favorable	A notifier
NAVENNE	Gymnase	Rénovation de l'éclairage intérieur				20 130,00 €	20 130,00 €	10 065,00 €	20			Non retenu - Fournir audit énergétique	Non attribution
SAINT REMY EN COMTE	Salle polyvalente	Mise en place d'une régulation de chauffage dans le cadre d'une démarche globale pluriannuelle	X	X	08/02/2019	5 345,34 €	2 720,34 €	1 360,17 €	34	SIED 70		Favorable	A notifier
VAUVILLERS	Mairie	Isolation mairie	Etude CEP			122 543,51 €	122 543,51 €	50 000,00 €	54	Thierry BELLONCLE		En attente - sous réserve avis DRAC pour instruire le dossier en	en attente avis DRAC
VILLERS LE SEC	Logement communal	Rénovation énergétique	X	X	22/02/2019	63 300,23 €	58 264,30 €	29 132,15 €	55		Non retenu - La commune n'a pas présenté d'audit énergétique pour ce bâtiment. - La commune n'a pas présenté d'estimation du coût des travaux. - La commune n'a pas présenté de plan de financement pour ce dossier.	Favorable	A notifier
TOTAL						1 031 277,89 €	571 898,98 €	244 580,11 €					