

Commune	Bâtiment	Nature des travaux envisagés	Audit Énergétique	Plan de financement	Délibération	Montant total des travaux	Subvention theorique	Note	Commentaire	AMO possible	Avis de la commission	Suite du dossier
MONTOT	Mairie et logements communaux	Rénovation énergétique de la mairie et des logements	X	X	17/11/2018	125 909,00 €	50 000,00 €	88		A proposer	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : DCE	
CHENEBIER	Mairie / école / périscolaire / salle polyvalente	Rénovation énergétique niveau BBC	X	X	08/10/2018	650 000,00 €	50 000,00 €	80		BE OPTIM'HOME	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : DCE	
SIVU du pole éducatif des Mont de Vannes	Ecole maternelle	Rénovation BBC	X	X	21/11/2017	136 900,00 €	50 000,00 €	78		A proposer	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : DCE	
BOUGNON	logements communaux	Rénovation énergétique des logements communaux	X	X	27/11/2018	129 657,77 €	50 000,00 €	72		A proposer	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : DCE	
HAUTEVELLE	logement communal	Rénovation BBC	X	X	09/11/2018	56 000,00 €	22 400,00 €	72		Architecte Thierry BELLONCLE	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : DCE	
CLAIREGOUTTE	Maison Iselin (locatif)	Rénovation énergétique du bâtiment	X		28/11/2018	111 840,00 €	33 820,00 €	71		A proposer	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : Plan de financement +	
VAUVILLERS	Mairie	Isolation aile droite de la mairie	CEP	X	07/09/2018	82 294,80 €	32 917,92 €	71		A proposer	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : DCE	
MAILLEY ET CHAZELOT	Pôle périscolaire	Isolation par l'extérieur du pôle périscolaire (partie de mur/côté pignon où il y a actuellement un petit bâtiment accolé qui	X	X	12/12/2018	15 617,00 €	5 266,80 €	64	Poursuite de chantier suite à la démolition d'un bâtiment mitoyen (non prévu dans les travaux initiaux)	A proposer	Favorable	A notifier
VALAY	Pôle scolaire	Rénovation globale du bâtiment + raccordement au réseau de chaleur biomasse	Etude faisabilité	X	11/12/2018	934 800,00 €	50 000,00 €	64		SIED 70	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : DCE	
FROTEY LES VESOUL	Groupe scolaire	Remplacement des menuiseries / réalisation par tranche	X	X	17/12/2018	51 864,76 €	17 498,28 €	59	Entreprise trop vague sur les critères techniques Uw	A proposer	Non retenu - les critères techniques d'éligibilité des menuiseries (facteur solaire Sw et le coefficient de performance d'isolation thermiques Uw) n'apparaissent pas	
LA VAIVRE	Mairie	Rénovation énergétique de la mairie	X		02/11/2018	25 248,78 €	5 443,51 €	59		A proposer	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : Plan de financement +	
PLANCHER LES MINES	Mairie	Rénovation globale du bâtiment	X	X	X	17 023,65 €	4 001,86 €	59	Travaux réalisés en URGENCE suite à chaudière Hors Service	A proposer	Favorable	A notifier
MONTBOZON	Ancien presbytère	Réhabilitation du bâtiment	X	X	13/11/2018	143 300,00 €	50 000,00 €	52		A proposer	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : DCE	
SAINT REMY	Maison Assistance Maternelle	Remplacement du système de chauffage électrique par hydraulique raccordé à une chaudière biomasse (dans le	X	X	09/11/2018	2 900,00 €	1 160,00 €	55		A proposer	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : DCE	
MAILLERONCOURT SAINT PANCRAS	Mairie	Rénovation énergétique du bâtiment	X	X	11/10/2018	29 800,00 €	11 920,00 €	54		A proposer	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : DCE	
SEMMADON	Mairie & logement		X	X	17/11/2018	41 795,00 €	7 585,12 €	54		A proposer	Non retenu - le critère technique d'éligibilité des luminaires est insuffisant. En effet, la puissance lumineuse en sortie du luminaire es inférieur à 90 lum/Watt. Je vous conseille également d'opter pour un luminaire disposant d'un taux d'éblouissement inférieur à 19%.	
VALAY	Maison du docteur	Mise en place d'un réseau de chaleur et remplacement du réseau interne électrique par	Etude faisabilité	X	20/11/2018	1 600,00 €	640,00 €	52	Estimation étude de faisabilité	SIED 70	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : DCE	
EHUNS	Salle polyvalente	Rénovation énergétique du bâtiment	X	X	07/12/2018	67 047,97 €	16 129,66 €	49	Quelques remarques à formuler à la commune	A proposer	Non retenu - le coefficient de performance d'isolation thermique (Uw) des menuiseries est insuffisant pour être éligible à l'appel à projet. Celui-ci devrait être de minimum 1,3 W/m².K. De plus le facteur solaire (Sw) doit être de minimum 0,35.	
AUTREY LES CERRES	Logement locatif	Réhabilitation d'un logement communal		X	04/05/2018	47 000,00 €	5 630,72 €	30		SOLIHA	Non retenu - la commune n'a pas fourni d'audit énergétique - la commission propose à la commune de	

MAILLÉRONCOURT SAINT PANCRAS	Salle polyvalente	Rénovation énergétique du bâtiment	X	X	11/10/2018	29 800,00 €	11 920,00 €	30		A proposer	Favorable mais incomplet Pièces manquantes : DCE
FRANCHEVELLE	Mairie + micro crèche	Restructuration d'une maison en mairie & micro crèche	courant janvier			134 936,06 €	50 000,00 €	24		A proposer	Non retenu - la commune n'a pas présenté d'audit énergétique pour ce bâtiment. - la commune n'a pas présenté de
ESPRELS	Salle polyvalente	Remplacement du système de chauffage existant HS (PAC) par une chaudière Gaz propane	CEP	X	12/12/2018	24 696,47 €	9 878,59 €	20	Travaux réalisés en URGENCE suite à chaudière Hors Service	A proposer	Non retenu - La commission a estimé que le seul remplacement de votre système de chauffage actuellement en panne relevait
VILLERS-LE-SEC	Logement communal & mairie	Rénovation énergétique du logement & mise en place d'un chauffage collectif	courant janvier		30/11/2018		- €	0	En attente de réception de l'audit énergétique - BET en retard	A proposer	Non retenu - La commune n'a pas présenté d'audit énergétique pour ce bâtiment. - La commune n'a pas présenté
AMBIEVILLERS	Mairie		X						Sans suite		
BREUCHOTTE									Sans suite		
CHARMOILLE	Ecole maternelle	Rénovation énergétique de l'école	X						Souhaite se laisser un temps de réflexion - participeront à		
CITERS	Mairie	Rénovation énergétique du	X						Sans suite		
FILAIN	Cure + Salle communale	Rénovation globale du									
FONDREMAND	Mairie / Salle polyvalente	Rénovation énergétique du							Sans suite	SOLIHA	
LA BRUYERE	Mairie	Rénovation énergétique du							Sans suite		
LA BRUYERE	Salle polyvalente	Rénovation énergétique du							Sans suite		
LA VAIVRE	Mairie	Rénovation énergétique du							Sans suite		
SERVIGNEY									Sans suite		
SORRANS LES BREUREY	Mairie et logements communaux	Rénovation énergétique du bâtiment	X						Souhaite se laisser un temps de réflexion - participeront à		
VELLEFAUX	Salle communale	Menuiserie + PAC							Dossier CEE-TEPCV		
VELLEMINFROY	Logements communaux	Rénovation énergétique du bâtiment							Sans suite - Problème lors du montage du dossier audit énergétique - exécuté par		
VERNOIS SUR MANCE	ancienne école		X						Sans suite		

TOTAL

536 212,46 €

prestation AMO

26 810,62 €

 Projet non éligible à l'appel à projets

 Projet retenu, en attente DCE pour calcul subvention et notification

 Élément à débloquer pour permettre l'éligibilité du projet

 Projet retenu, subvention à notifier

 Dossier sans suite à ce jour